

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о проведении первого этапа смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны городского округа город Бор**

(далее- Положение)

#### **1. Общее положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения первого этапа смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее соответственно -смотр-конкурс ЗС ГО) в городском округе город Бор.

1.2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Федеральные законы от 12 февраля 1998 г № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказами МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

#### **2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса**

Смотр-конкурс ЗС ГО проводится с целью:

2.1. Оценки состояния работы на объектах экономики, в учреждениях и организациях по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени.

2.2. Сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению.

2.3. Формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно–технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты.

2.4. Информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

#### **3. Основными задачами смотра – конкурса являются:**

3.1. Выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения.

3.2. Распространение передового опыта работы органов местного

самоуправления, организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО.

3.3. Обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению.

3.4. Обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

#### 4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

4.2. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища вместимостью 600 человек и более;

В каждой группе присуждается три призовых места.

4.3. В смотре-конкурсе участвуют учреждения, организации, имеющие защитные сооружения.

4.4. Организации представляют на смотр – конкурс пакет документов, который включает:

- результаты оценки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс, оформленные протоколом (Приложение № 1);

- фотоматериалы (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО.

4.5. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО (Приложение №2).

4.6. Победители на первом этапе смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

#### 5. Подведение итогов смотра-конкурса

5.1. Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах первого этапа смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО городского округа город Бор (Приложение № 3).

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,**  
**представленного на смотр-конкурс**

г.о.г.Бор

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

Члены комиссии

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

установила:

владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО)

№ в реестре ЗС ГО МЧС России \_\_\_\_\_ инв. № \_\_\_\_\_

расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

введенное в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_\_\_ чел.

(трудоспособного населения \_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.).

В мирное время используется как \_\_\_\_\_

## Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № \_\_\_\_\_ проверки состояния  
защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО \_\_\_\_\_  
 место расположения (адрес, координаты) \_\_\_\_\_  
 форма собственности \_\_\_\_\_  
 инвентарный номер \_\_\_\_\_  
 проектная вместимость \_\_\_\_\_  
 наименование организации, на балансе которого находится ЗС ГО \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
<b><i>1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:</i></b>			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр», «Закр»		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (ГД), защитных герметических дверей (ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных секций (МЗС), унифицированных защитных секций (УЗС), клапанов избыточного давления (КИД)		
14	проведение планово-предупредительного ремонта		
<b><i>2. Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)</i></b>			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения ГО		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		

№ п/п	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
<b>3. Связь:</b>			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
<b>4. Обслуживание:</b>			
39	список л/с группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов, согласно норм оснащения		
<b>5. Фильтровентиляция:</b>			
44	дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздухопроводов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	фильтры ячеистые противопопельные (ФЯРы или ФЯПы)		
55	тягонапоромер		

№ п/п	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
56	нумерация гермоклапанов (ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (ФВО) в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт проверки исправности		
<b>6. Электроснабжение:</b>			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
<b>7. ДЭС (Примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование):</b>			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток - вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<b>8. Водоснабжение:</b>			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	наличие резервуаров (проточность), их ёмкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
<b>9. Канализация:</b>			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	задвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную емкость и		
84	проверка работы фекального насоса		
<b>10. Запасной выход:</b>			
85	надпись на дверях (ставнях)		
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решётки, сетки предохранительные		
<b>11. Оголовки:</b>			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	защита от атмосферных осадков		

№ п/п	Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
92	<i>Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:</i>		
<b>12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:</b> _____			

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_ баллов.

Председатель комиссии -

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии –

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Оценка  
 состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-  
 конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны**

№	Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
1	2	3
<b>1. При оценке герметичности убежища и состояния огражденных конструкций и защитных устройств</b>		
1	Герметичность укрытия не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, укрытие выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей).	Укрытие выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
2	В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеется проёмы, не предусмотренные проектом	500
3	Неисправны защитные и защитно – герметичные ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
4	Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД) установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
5	Гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
6	Отсутствие маркировки на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО		Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
1	Помещения убежища влажные, имеются протечки	30
2	Планово – предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводится	50
Примечание: При наличии сборно – разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)		
<b>2. При оценке состояния инженерно – технического обслуживания</b>		
1	Срок эксплуатации фильтров – поглотителей истек (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
2	Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
3	Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
4	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
5	Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
6	Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
7	Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии	200
8	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
9	В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
10	В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<b>3. При оценке технической и эксплуатационной документации</b>		
В защитном сооружении отсутствуют:		
1	График приведения защитного сооружения в готовность	50
Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО		Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО



1	Паспорт защитного сооружения	20
2	Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
3	Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
4	Правила поведения укрываемых	10
5	План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
6	План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
7	Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
<b>4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</b>		
1	Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
2	Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по проведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
3	Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
<b>5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</b>		
1	Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
2	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях укрытий нет надписей с указанием мест хранения ключей.	300
<b>6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения</b>		
1	Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО		Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
1	Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
В случае равного количества баллов, предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности укрытия и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств		

**Акт**  
**об итогах смотра – конкурса на лучшее защитное сооружение**  
**гражданской обороны**

г.о.г.Бор

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –

(ФИО, должность) \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

– (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

подвела итоги смотра – конкурса.

По результатам смотра – конкурса места среди ЗС ГО распределились следующим образом:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек:

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

III группа – убежища вместимостью 600 человек и более:

Председатель комиссии -

_____	_____	_____
(Дата)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии –

_____	_____	_____
(Дата)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

_____	_____	_____
(Дата)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

_____	_____	_____
(Дата)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Утвержден  
постановлением администрации  
городского округа г.Бор  
от 19.03.2024 № 1578

**СОСТАВ**  
**комиссии для организации и проведения первого этапа смотра-конкурса**  
**защитных сооружений гражданской обороны на территории городского**  
**округа г.Бор**

<b>Председатель комиссии</b>		
1	Ворошилов А.Г.	- заместитель главы администрации городского округа г.Бор по ЖКХ, начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор
<b>Члены комиссии</b>		
2	Дорощенко Е.Н.	- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»
3	Малеева Е.Ю.	- начальник управления имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор
4	Гоголев В.А.	- заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»
5	Комиссарова Н.В.	- главный специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»